

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur : Contact details of the ACS owner : COMISA S.p.A. Località Neziole, Zona Artigianale, 27 25055 PISOgne (BS) Italie Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Comisa Pe-RT / AI / Pe-RT Multilayer Pipe Comisa Pe-RT / AI / Pe-MD Multilayer Pipe

Type de produit fini / Type of finished product : tube / pipe, produit de jointoyage / sealing product, autre / other : joint / seal, gasket, o-ring..., raccord et manchon / fittings, revêtement / coating, composant d'accessoires / accessories component Nature du matériau / Type of material : polychlorure de vinyl PVC, PVC surchloré PVC-C, polyéthylène PE, polyéthylène réticulé PEX, polypropylène PP, polybutylène PB, polyamide PA, polytétrafluoroéthylène PTFE, acrylonitrile-butadiène-styrène ABS, à base de résine époxydique / epoxy resin, ethylene-propylène EPDM, butadiène-acrylonitrile NBR, autre/other : tube multicouche / multilayer pipe Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 14 MAT LY 063 Couleur du matériau / material color : naturelle-blanche / natural-white N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 19 MAT LY 129

Formulation chimique / Chemical formulation : Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 : Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 240 cm²/L Date des essais / Tests date : du 21 Juin au 22 Juillet 2019 / from June 21 to July 22, 2019 Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999. Comments : The migration test carried out according to the standards XPP-41-250-1/2/3 and NFP 41-290 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of april 1999.

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Signature : Responsable MCDE CARSO - L.S.E.H.L. A la date du / Date of issue : 12 Décembre 2019 Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 14 Août 2024 Commentaires / Comments : Ajout d'une dénomination commerciale. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 14 Août 2019 / Addition of a commercial name. Consequently, the expiry date remains the same.