



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0274/01/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Rury miedziane TALOS – okrągłe, bezszwowe rury miedziane**

Zawierający / containing: miedź Cu-DHP

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji do przesyłania wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowania w systemach grzewczych i chłodniczych oraz w instalacjach gazowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W instalacjach wodnych rury można stosować gdy pH wody >7.0.

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

HALCOR S.A. METAL WORKS
11-527 Ateny
2-4 Mesogeion Avenue, Grecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Dr. DIONYSIOS SKARAMOUTSOS
320-11 Inofyta Viotia
62nd km National Rd Athens-Lamia, Grecja

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-07-24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-07-24 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 lipca 2017

The date of issue of the certificate: 24th July 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
Z up. M. Jankiewicz
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287